

# 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表

## （10千伏赤壁III线）

申报时间：2024年09月09日

申请单位		国网永泰县供电公司			产权所在地	永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式	13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	赤壁III线956线路	2024年02月03日	永泰县赤壁坑里村	永泰县马洋	架空长度为19.3	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。
申报单位承诺		本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。  <div style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</div>						
备注		10千伏赤壁III线956线路从永泰县赤壁坑里村110千伏赤壁变电站出线，终点至永泰县马洋，途经赤壁坑里村、扑鼎、扑倒山、溪南村、上道、石圳、下道、王布、洋门，院头共119基电杆，架空长度为19.3千米。						

## 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表 （10千伏芋坑线）

申报时间：2024年09月09日

申请单位		国网福建省电力有限公司永泰县供电公司			产权所在地		永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式		13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围	
	1	芋坑线912线路	2024年01月09日	永泰县塘前乡大樟村	永泰县塘前乡芋坑村	架空长度为15	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。	
申报单位承诺		本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。  <div style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</div>							
备注		10千伏芋坑线912线路从永泰县塘前乡大樟村110千伏大樟变电站出线，终点至永泰县塘前乡芋坑，途经大樟村、唐乾明月小区、路西头村、岭头村、赤鲤村、湖美、龙头厝、旗阳头、龙凤山、教育基地、芋坑村、芋坑兰厝，共204基电杆，架空长度为15千米。							

# 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表

## （10千伏大樟线911线路）

申报时间：2024年09月09日

申请单位		国网福建省电力有限公司永泰县供电公司			产权所在地		永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式		13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围	
	1	大樟线911线路	2024年01月09日	永泰县塘前乡大樟村	永泰县塘前乡官烈村	架空长度为5.9	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。	
申报单位承诺		本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。  <div style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</div>							
备注		10千伏大樟线911线路从永泰县塘前乡大樟村110千伏大樟变电站出线，终点至永泰县塘前乡官烈村，途经大樟村、颐荷亚洲、塘前村、北岸村、官烈村，共79基电杆，架空长度为5.9千米。							

# 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表

## （10千伏莒口线921线路）

申报时间：2024年09月09日

申请单位		国网福建省电力有限公司永泰县供电公司			产权所在地	永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式	13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	莒口线921线路	2024年01月09日	永泰县塘前线大樟村	永泰县塘前乡濑下村	架空长度为8.3	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。
申报单位承诺		<p>本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>						
备注		10千伏莒口线921线路从永泰县塘前线大樟村110千伏大樟变电站出线，终点至永泰县塘前乡濑下村，途经大樟村、颐荷亚洲、塘前村、北岸村、莒口村、濑下村，共83基电杆，架空长度为8.3千米。						

## 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表 （10千伏南坑线921线路）

申报时间：2024年09月09日

申请单位		国网福建省电力有限公司永泰县供电公司			产权所在地	永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式	13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	南坑线921线路	2024年02月01日	永泰县霞拔乡仁里村	永泰县霞拔乡南坑村	架空长度为23.48	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。
申报单位承诺		<p>本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>						
备注		10千伏南坑线921线路从永泰县霞拔乡仁里村35千伏霞拔变电站出线，终点至永泰县霞拔乡南坑村，途经霞拔乡霞拔村上洋、霞拔乡霞拔村马石、霞拔乡福长村横路、霞拔乡福长村村委会、霞拔乡福长村上庆、霞拔乡下园村村口、霞拔乡南坑村村口、霞拔乡南坑村村委会，霞拔乡南坑村连家，共360基电杆，架空长度为23.48千米。						

## 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表 （10千伏茂楼线911线路）

申请单位		国网福建省电力有限公司永泰县供电公司			产权所在地	永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式	13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	茂楼线911线路	2024年03月01日	永泰县霞拔乡仁里村	永泰县东洋乡茂楼村	架空长度为40.29	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。
申报单位承诺		<p style="text-align: center;">本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。</p> <p style="text-align: right;">（盖章） 年 月 日</p>						
备注		10千伏茂长线911线路从永泰县霞拔乡仁里村35千伏霞拔变电站出线，终点至永泰县东洋乡茂楼村，途经霞拔村下洋、霞拔村邓家、霞拔村半洋、锦安村青隔、锦安村村委会、锦安村下村、锦安村隔坵、锦安村天坵、锦安村长万、周坑村小莲坑、东洋村洋头、东洋村横路、西塘村前西塘、西塘村里西塘、茂楼村池洋、茂楼村洋中、茂楼村村委会共587基电杆，架空长度为40.29千米。						

申报时间：2024年09月09日

# 永泰县电力设施（架空电力线路）保护区划定申请表

## （10千伏茂长线922线路）

申报时间：2024年09月09日

申请单位		国网福建省电力有限公司永泰县供电公司			产权所在地	永泰		
经办人		柯廷灿			联系方式	13489081968		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	茂长线922线路	2024年02月01日	永泰县霞拔乡仁里村	永泰县霞拔乡茂楼村	架空长度为14.51	永泰县（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，10千伏电力线路导线边线延伸距离为5米。
申报单位承诺		本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。  <div style="text-align: right;">           （盖章）            年 月 日         </div>						
备注		10千伏茂长线922线路从永泰县霞拔乡仁里村35千伏霞拔变电站出线，终点至永泰县东洋乡茂楼村，途经霞拔村下洋、霞拔村半洋、上和村黄坑洋、上和村石湾、上和村洋中、上和村村委会，上和村水库，长中村洋中、长中村村委会、长中村达坪仑、长中村光南竹、茂楼村半山、茂楼村村委会，共242基电杆，架空长度为14.51千米。						